

- Jätkupakend BXJoint (koorikisolatsioon)
- Remondi jätkupakend C2L (koorikisolatsioon)
- Jätkupakend SXB-WP Joint
- Jätkupakend pimedale

JOONISE ASENDISKEEM

YK-3, Puistee tn 3 ühendus
Sisend tehnoruumi, tõusupõlveta Twin Ø 60,3/225
Ühendus teostada ol. ol küttesüsteemi torustikuga
NB! Ühendamisel jälgida käelisust.
NB! Ol.olevast sisendi kohast hoonesse siseneda.
Sõlm III asukoht.

YK-2, Puistee tn 1 ühendus
Sisend tehnoruumi, tõusupõlveta 2 x Ø 60,3/140
Ühendus teostada ol. ol küttesüsteemi torustikuga
NB! Ühendamisel jälgida käelisust.
NB! Ol.olevast sisendi kohast hoonesse siseneda.
Sõlm I asukoht.

YK-1, ühendus ol. ol torustikuga
2 x Ø 114,3/225 - 2 x Ø 114,3/225

YK-9, ühendada katlamaja uue DN125 torustikuga
2 x Ø 139,7/250 - 2 x Ø 139,7/250
Sõlm II asukoht.

NB! Katlamajas olev DN80 torustik vahetada DN125 torustiku vastu välja.

NB! Ol. oleva KKT käelisus on vastupidine

NB! DN50/140 torustikule anda suund neid kaevikus painutades.

NB! Montaaži käigus lühemaks lõigata

NB! Koht, kus toimub KKT käelisuse vahetus

HS-1, pealt T-hargnemine
2 x Ø 114,3/225 - 2 x Ø 60,3/140

HS-2, pealt T-hargnemine
2 x Ø 114,3/225 - 2 x Ø 60,3/140

43202:004:0066
Puistee tn 1

NB! DN100/225 torustikule anda suund neid kaevikus painutades.

43201:001:2521
4320056 Puistee tänav

43202:004:0068
Puistee tn 18

Tulenevalt pargi kaitse-eesmärkidest on keelatud tööde käigus pargipuude kahjustamine. Torustike paigaldamisel tuleb vähemalt puude vöra projektsiooni ulatuses teha kaevetööd käsitsi või kasutada puurimistehnoloogiat (kinnine meetod). Kaevetöödel ei tohi läbi lõigata ega kahjustada jämedamaid kui 2 cm läbimõõduga juuri ega ankurjuuri. Tööde tegemisel tuleb kasutada väiksemaid masinaid.

43201:001:1694
Uus tn 3a

43202:004:0046
Puistee tn 16

TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTOOD
Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellijas:	SW Energia OÜ	Töö nr.	1155	Stadium	TP
Töö nimetus:	Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik	Kaust nr.	SVV		
Joonise nimetus:	Montaažiskeem	Joonise nr:	7-05		
Projektijuht	T. Rähmonen	Mõõtkava:	1:200		
Vastutav spets.	T. Rähmonen	Trükitud:	30.06.2025		
Insener	K. Lille				
Faali nimi:	1155_TP_SVV.dwg				