



#### MÄRKUSED:

1. Torustiku esmase liikumise vastuvõtmiseks paigaldada paisumispadjad vastavalt paisumispadjade paigaldamise skeemidel näidatud ulatusele. Torustiku diameeter koos isolatsiooni kihi paksusega on paisumispadja kõrguseks. Paisumispadjade pikkused ja kihtide arv vaadata skeemidelt.
2. Paisumispadjad tuleb kinnitada torude ümber viisil, et liiv ei pääseks toru väliskesta ja paisumispadja vahele, kui kaevikut tagasi täidetakse.



**TERMOPILT**  
PROJEKTEERIMISTÖÖD

Suur-Jõe 63, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
**OÜ TERMOPILT**  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638  
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik			1155	TP
Joonise nimetus: Paisumispadjade paigaldamise skeem			Kaust nr. SVV	
Projektijuht T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/			Joonise nr: 7-26	
Vastutav spets. T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava: -	
Insener K. Lille /allkirjastatud digitaalselt/			Trükitud: 30.06.2025	
Faili nimi: 1155_TP_SVV.dwg				