



TERVISEAMET

TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/25/6045-2

01.08.2025

Projekti nimetus	Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi väliõppeklassi projekt
Aadress	Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 10
Stadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Linnamäe tee 10, 13911 Tallinn
Andmed projekterija kohta	Tiptiptap OÜ, Saha-Loo tee 8, Iru küla, Jõelähtme vald, 74206 Harjumaa, info@tiptiptap.ee , 517 9747
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	30.07.2025, nr 9.3-1/25/6045-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” (edaspidi määrus 84)

Terviseohutuse hinnang:

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi väliõppeklassi projekt (Linnamäe tee 10, Tallinn) eelprojekt vastab kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Juhime tähelepanu, et kui varjualust kasutatakse õppeklassina, siis määruse 84 § 7 lg 3 kohaselt peab õpperuumi pindala olema vähemalt 2,0 m² põhikooli õpilase kohta. Määruse 84 § 13 lg 2 kohaselt peavad loomulik ja tehisvalgustus tagama piisava ühtlase ja varjudeta hajutatud valgustatuse igal õppetöökohal õpperuumis.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee