



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 08.04.2025 nr 6-2.1/998

Meie 08.05.2025 nr 7.2-3.4/2122-1

**Uekuke kinnistu DP tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästkeskus jätab kooskõlastamata Pärnu EKE Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 23096 Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Uekuke kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Veemahuti maht ei vasta siseministri määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. Tulekustutamiseks vajalik veehulk peab olema kättesaadav ühes veevõtukohast.
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Päästetöö büroo poolt saadud info põhjal kustutustööde paremaks planeerimiseks ja teostamiseks peab veevõtukoht paiknema elamurajooni alguses, mitte lõpus. Tagatud peab olema päästetehnika ja päästjate ohutus.
3. Veevõtukoht peab paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.
Alus: Sim määrus nr 10 § 6 lg 1.

Päästeameti Lääne päästkeskuse koostööstamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästkeskus

Anastasia Sutt

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee