Projekteeritud alajaam AJ15098
tüüp 1VM630, G-skeem
Paigalduskõrgus 0.00 =+23.45
Rajada komplektalajaamale nõuetekohane maanduspaigaldis.
AJ Keskpunkti koordinaadid:
X = 6563209.52
Y = 515974.94

asendada olemasolev kp paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega mastidel 1-6 L =334 m

e BLL-62 kaetud

Liinikoridori puhastus ca 51 m²

Ø100 Pl 22.17

Ø300 Pl 22.31
21.57-21.70

Projekteeritud keskpinge maakaabel AHXAMK-W.3x240+35 KPL224531
L=4+5+10m. Proj AJ15098 -> M6
Kaabel De160 450N kaitsetorus L=5 m

Projekteeritud madalpinge maakaablid 3xAXPK.4G120
MPL414799, MPL414800, MPL414801
L=4+9+10 m. Proj AJ15098 -> M6
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L= 3 x 9 m

Ol.olev alajaam demonteerida

haljastuse taastamine 156 m2

Projekteeritud madalpinge maakaabel AXPK.4G120
MPL414802 L=4+10+10 m. Proj AJ15099 -> M1
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L= 10 m

Lõpumast
M6 asendada;
KREO 11m, klass 4
+ 2 x tõmmits

Sild

Kuur

M1 M5 M6 A A' 1W1 1W2 31,9

22.77 22.75 22.74 22.82 22.70 22.23 22.55 22.20 22.02 22.71 22.25 22.17 22.01 22.64 22.69 22.71 21.83 22.48 22.37 22.82 22.00 22.38 21.86 22.35 23.59 23.74 23.54 23.43 23.60 23.31 23.48 23.17 23.07 23.47 23.40

29701:001:0672
Varblase tee

29704:021:0002
Nepi AÜ 42

29704:021:0001
Nepi üldmaa

STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 — Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 — Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 28.04.2025
Töö nimetus:	Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.	MTR: TEL002388	Töö nr: 23-146
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 003
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 003	Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:250 A3
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk 55689833	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	