STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

29702:001:0019

Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

Mast M39 asendada;
KREO 11m, klass 3

M39

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Mast M40 asendada;
KREO 11m, klass 3

M40

Liinikoridori puhastus ca 201 m²

Mast M41 asendada;
KREO 11m, klass 3 +
Paigaldada
sädemikud

M41

79,89

83,78

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 28.04.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-146
Töö nimetus: Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 012
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A1
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 012		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	