Multitoru markerpall
Tugi kl.3, L=11 m, tõmmits demonteerida, kaabel masti, ühendus õhukaabliga, maanduspaigaldis R<100 om
Lõuna–Laane
93401: 005: 0050
Pikk tn 52b
73201: 001: 1664
tiik
veepind 33.17
27.04.2020
Puurimiskaevik
Puurimine L=40 m
Tarbla optilise kaabli multitoru 12*7 /3,5 2*14 /10 (0,4 kV kaabliga samas kaevikus, vahe min. 0,1 m.)
Õhukaabelliin lõigus M19-28 L=128 m, koos mastidega 24 ja 27 demonteerida
93401: 005: 0274
18178 Värska–Misso tee
Proj. kaabel MPL429168 AXPK 4G240, L=116,135m, torus D=110 mm
De75PE
De90RC
Puurimine L=29 m sügavusel minimaalselt 1m kõdavi põhjast
33.38 De400pl
Pikk tn 52c
73201: 001: 1659
Maantee kaitsevöönd
Multitoru markerpall
73201: 001: 1660
Pikk tnı 52d
Jaotuskilp JK55943 (olemasolev), proj. kaabel ühendada kilpi fiidrisse F4
Multitoru markerpall
73201: 001: 1663
Pikk tänav T3
Tugi kl.3, L=11 m (tanalith), tõmmits demonteerida.

Projekt: **TC0330: Pikk 52 C kinnistul õhuliini asendamine kaabelliiniga, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 6012285 Registrikood 12083348	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **1**	
	Projekteeris	**Enn Kraav**		02.09.2024	53 359520	Mõõtkava: 1:500
	Kontrollis	**Enn Kraav**				Staadium: Tööprojekt
						Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1