



**MÄRKUSED:**

Projekteeritud maakaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse paigaldussügavusega min 1m. Ristumine erateega teha kinnise kaevega 1250N tugevusega kaitsetorus.  
 Kaablitross rajada eratee servast min 1,5m kaugusele ja kraavi servast min 1m kaugusele.  
 Kaablitrossist kuni 2 m kaugusele jäävad noored kuused likvideerida vanas asukohas (vajadusel täpsustada kuusede ümbertseisdamise lahendus-võimalus koostöös elektriliitjaga (Rootsimäe maauksuse omanikuga). Raiuda vösa kaablitrossist 2m kauguseni.  
 Kaevetööde järgselt taastada kaevetähted endisel kujul, kaevise tagasitõrje teha kihtide kaupa, kaevetööd teha siluda, Arvestada pinnase järelvajumisega.

Geoalus nr GEO\_LC2098 koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt 10.10.2024. a.  
 Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt		Rootsimäe kinnistu elektriliitumine. Sika küla Võru vald Võru maakond.			Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis		Asendiplaan			Töö nr LC2098	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Projektis	A. Mee	13.11.2024	511 9005	Mootkava M 1: 500
		Kontrollis	A. Mee	13.11.2024	511 9005	Stadium Tööprojekt
		Projektijuh	-	-	-	Keel EST
				Leht	1	Lehti 1