


MÄRKUSED:

1. Betooni C35/45, XC2 XF4
2. Betooni maht 2,5 m³
3. Sarrusteras B500B, kaitsekiht 40 mm
4. Sarrused painutamisel minimaalne painutusdiameeter - 4Ø

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------------|------------|------------|
| Tellija AS Eesti Raudtee | | Joonise nimetus Kaldaelemendi kujujoonis ja armeerimine | | | | |
| Projekt Vaivara tuletõrje veevõtukoha projekteerimine | | | | | | |
|  Corson OÜ Õdiviuli, Saue vald 76311 HARJUMAA e-post: corson@corson.ee | | Töö nr | Stadium | Projekti osa | Joonise nr | Versioon |
| | | 24151 | PP | VK | 6-04 | v01 |
| | | Joonestas | Toomas Liiv | | | Mõõtkava |
| | | Projekteeris | Toomas Liiv | | | 1:50 |
| | | Kontrollis | Toomas Liiv | | | 04.04.2026 |