



ASENDIPLAAN

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 10 kV maakaabel
- olemasolev 0,4 kV maakaabel
- olemasolev sidetrass
- olemasolev sidekaabel

TINGMÄRGID

Ehitus

AS Infragate Eesti töö nr. MTA94/195-22 projekt

- paigaldatav veetrass
- paigaldatav kanalisatsioonitrass
- paigaldatav sademevee kan.trass
- paigaldatav surve kan.trass

Olemasolev 4x95 maakaabel kaevata lahti ja poolitada. Leisi 2 alajaama poolne kaabel pikendada AXPK4G120 kaabliga (9/12m) ja ühendada JK68143 lattidele (MPL425966). Kaitsetorus 450N/110/3m Maantee teemaal 1250N/110/6m kaitsetorus (1,2 m sügavusel)

Teine kaabli pool pikendada AXPK4G120 kaabliga (8/11m) ja ühendada JK68143 F1 fiidriile (MPL425964). Kaitsetorus 450N/110/3m Kaabli ühendid jätkumuhvidega pinnases. Maantee teemaal 1250N/110/5m kaitsetorus (1,2m sügavusel)

Sarapiku
40302:001:0453

Sidekaabel!

30,25 km

MPL425964

Taastada teepeenar
Vältida teekatte lõhkumist!

Ettevaatust 10 KV kaabel!


40302:001:0043
Orissaare mnt 20// Uussaare

Proj. jaotuskilp JK68143, sokliga pinnases. kõrvuti liitumiskilbiga. LK ühendus otse JK-st (märketulbaga)

LK228691 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC50 450N L=2/4m. 3x25A

Ehitatav pumpila

KILBI PAIGALDUS



40302:001:0380
Orissaare mnt 18

Joonise alusena on kasutatud Reib OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, detsember 2022 04.07.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis. Infragate Eesti AS koostatud vee ja kanalisatsioonitorustike projekti MTA94/195-22

Tellija:		Töövõtja:		Address:		Kuupäev: 19.03.2024	
Elektrilevi OÜ		enersense		Tolli 27 Kuussaare 93813		Töö nr: LC1237	
Töö nimetus:		Uussaare rooveepumpila Leisi alevik Saaremaa vald, Saare maakond LC1237, 468812, EPP-902843-1		Reg nr: 11445550		Joon nr: 001	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Telefon/fax: 56608245		Mõõtkava: 1:500	
				e-mail: heiki.jakobson@enersense.com			
				Projekteerija: Heiki Jakobson			