



Kui pole teisiti näidatud siis mastid õiguda ja korrastada.

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) kuni M30 uue BLL-99 kaetud juhtmega. 3xL=1530/1591 m

Asendada traavers ja isolaatorid.

Asendada traavers ja isolaatorid. Paigaldada sädevahemikud.

33702;001:0212
Nõgu

33702;001:0592
Siimu

Asendada traavers ja isolaatorid.

Asendada traavers ja isolaatorid. Paigaldada sädevahemikud.

Tellija:		Töövõtja:		Aadress:		Mõigu 3, Tallinn	Kuupäev: 13.04.2025
				Reg. nr:		10112 11445550	
Töö nimetus: Kose-Pikavere keskpingevõrgu parendamine IP7548				E-mail:		liis.tammekand@enersense.com	Töö nr: ENS-205-040
Joonise nimetus: Asendiplaan				Projekteeris:		Liis Tammekand	Joon nr: 001/6 (14)
				Kontrollis:		Janar Kubbi	