



## TERVISEAMET

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus  
vald@pparnumaa.ee  
Pärnu-Paide mnt 2  
Vändra alev, 87701, Pärnu maakond

Teie 25.03.2025

Meie 03.04.2025 nr 9.3-2/25/2266-2

**Terviseohutuse hinnang aadressile  
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa  
vald, Pärnu-Jaagupi alev, Ülase tn 11/2  
(Lasteaed)**

**Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus** pöördus Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Lasteaed Pesamuna uue hoone Pesapuu projekt  
Ehitise aadress: Ülase 11/2, Pärnu-Jaagupi, Põhja - Pärnumaa vald  
Projekti staadium: Põhiprojekt  
Tellija andmed: Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alevik  
Projekteerija nimi: HB Projektibüroo OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusel“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☒ EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;
- ☐ EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine;
- ☒ EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☐ EVS 843:2016 Linnatänavad;
- ☒ EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Terviseohutuse hinnang: lähtuvalt ruumide plaanist kasutab rühmaruume maksimaalselt 24 last ja 3 täiskasvanut. Planeeritud rühmaruumide (mängu- ja magamisruum) suurus ei ole kooskõlas VV määruse nr 131, 06.10.2011, „Tervisekaitse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 6, mis sätestab, et mängu- ja magamisruumis peab põranda pindala olema iga lapse ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit või juhul kui need on ühendatud, siis 4 ruutmeetrit.

**Otsus: Lasteaed Pesamuna uue hoone Pesapuu projekt on JÄETUD KOOSKÕLASTAMATA.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Tamm  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Katrin Tamm 5526402  
Katrin.Tamm@terviseamet.ee