



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Helen Elias
Tõrva Vallavalitsus
torva@torva.ee

Teie 27.12.2024 nr 7-1/2024/15-1

Meie 10.02.2025 nr 7.2-3.2/7724-1

Helme tööstusala detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Valga maakonnas Tõrva vallas helme tööstusala detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus vajab täpsustamist. Joonisel tuleb näidata veevõtukohta kaugus kaugeima ehitise kaugeima sissepääsuni või nurgani. Veevõtukoht ei tohi paikneda ehitise kaugeimast sissepääsust kaugemal kui 200 m.

Planeeringu seletuskirjas on kirjeldatud, et krundile POS 3 nähakse ette tuletõrje veemahuti rajamine. Maa-ameti kaardilt mõõtes on alus arvata, et kinnistud POS 18 – 21 jäävad tulevasest veevõtukohest kaugemale kui 200 m.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast tõrvavallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@paasteamet.ee