



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/25/5593-7**

Hinnangu koostamise kuupäev: 13.08.2025

Hinnangu taotleja: Uuesalu Lasteaed, registrikood 77002083, Põdra tee 21, Uuesalu, Rae vald, 75331 Harjumaa

Välja antud: Uuesalu Lasteaed, registrikood 77002083, Põdra tee 21, Uuesalu, Rae vald, 75331 Harjumaa

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): alusharidus

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☐ töötajate tervisetõendid
- ☒ ruumiplaanid
- ☒ päevakava ja riskianalüüs
- ☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (edaspidi määrus 131)
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Uesalu Lasteaia rühmaruumid asuvad kahekorruselises hoones. Hoonesse on planeeritud 8 rühma ning vastavalt projektile on võimalik rühmad komplekteerida maksimaalselt kuni 22 lapsele. 2025/2026 õppeaastaks on planeeritud 6 aiarühma (22 last rühmas) ja 2 sõimerühma (16 last rühmas).

Koolieelsel lasteasutusel on omaette maa-ala, mis on valgustatud, piirdeaiaga piiratud ning sisutatud eakohaste atraktsioonidega.

Rühmaruumide koosseisu kuuluvad: mängu- ja magamisruum pindalaga 92,9 m², garderoob ja tualettruum.

Lapsed einestavad rühmaruumides. Koristusvahendeid hoitakse mõlemal korrusel lukustatavates koristusruumides.

Lastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Mängu- ja magamisruumis on piisav loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus rühmaruumides vastab nõuetele. Hoones on nõuetele vastav sundventilatsioon ning ruumides on avatavad aknad, mis võimaldavad tuulutamist. Tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisutatud.

Ameti hinnangul vastavad Uesalu Lasteaia poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala (Põdra tee 21, Uesalu, Rae vald, 75331 Harjumaa) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed ruumide siseõhu keskmise radoonisisalduse kohta. Standardi EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ punkti 8 kohaselt tuleb pärast hoone kasutuselevõttu esimesel talvel teha siseõhu **radoonisisalduse kontrollmõõtmised esimesel korrusel**. Täpsustame, et siseõhu radoonisisalduse mõõtmisi teostatakse ajavahemikus detsember – aprill, mõõtmisi võivad teostada ainult akrediteeritud võid pädevaks tunnistatud asutused ning aasta keskmise radoonisisalduse määramiseks peab mõõtmise kestvus olema vähemalt 2 kuud.

Määruse 131 § 9 lg 4 kohaselt peab ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³).

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus 5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.