

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: neljapäev, 11. detsember 2025 11:21
Adressaat: 'kristo.tihvan@mail.ee'
Teema: Katusepapi tn 13 prügikastid.
Tähtsus: Kõrge

Tere

Päästeametile laekus kaebus, et Katusepapi tn 13 maja välisseina ääres paigaldatud prügikastid ning prügikastid ümber on tehtud pilliroost aed.

Prügikastid sisaldavad sageli kergesti süttivat materjali (paber, plast, pakendid). Kui prügikast läheb põlema siis levib tuli väga kiiresti maja fassaadile. Lisaks pilliroog on eriti kergesti süttiv materjal. Prügikastide ümber paigaldatud pilliroost aed võimaliku tulekahju korral soodustab tulel veel kiiremini areneda ja liikuda hoone suunas.

Põlevmaterjali, põlevmaterjalist jäätmaid ja olmejäätmeid ei tohi ladustada ehitise välisseina läheduses selliselt, et see tekitab tuleohtu või raskendab päästetööd. Põlevmaterjali ladustamise koht peab olema elu- või töökohaga hoonest ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse selleks **vähemalt neli meetrit** süttiva pinnakihiga või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseina ukse-, akna- või muust avast.

Palun tegeleda tuvastatud puuduse likvideerimisega ning paigaldada prügikastid hoonest nõuetele vastavale ohutule kaugusele. Puuduse likvideerimise kohta ootan **tagasisidet hiljemalt 22.12.2025.**

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

