



TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega

Märkused:

- Investeeringuobjekti andmed:
- Asendada olemasolev Porro AJ uue alajaamaga AJ15641. Olemasolev Porro AJ trafo tõsta uude alajaama, vastavalt joonistele IP7023-1 ja IP7023-2.  
Asendada KP õhuliin uue KP õhuliiniga BLL-99 M4 kuni M16 ning BLL-62 M16 kuni AJ17197, vastavalt joonistele IP7023-1 ja IP7023-2. Sangaste Mineraalväelao AJ asendada uue alajaamaga AJ15771. AJ15771 paigaldada KP maakaabel kuni tüviliinini M20, vastavalt joonistele IP7023-1 ja IP7023-2.  
AJ15771 taastada olemasolevad MP ühendused ning paigaldada kaks 2-kohalist LK227833 ja LK227832 alajaamas paiknevatele liitumistele, vastavalt joonisele IP7023-1 ja IP7023-2.  
Tõsta MVL Bituumeni LP ümber Kuiga AJ juurde masti M9a (tunnuseks LP17302), vastavalt joonistele IP7023-1 ja IP7023-2.  
Demonteerida Bituumeni HL mastist M21 kuni M10 ning KP ÕL mastist M12 kuni M20, vastavalt joonistel IP7023-1 ja IP7023-2.  
Asendada olemasolev Krahvi AJ uue alajaamaga AJ15646 ning taastada olemasoleva MP ühendused, vastavalt joonistele IP7023-1 ja IP7023-2.
- Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teega ja raudteega, paigaldada maakaabel kinnisel meetodil ning minimaalselt 1,5m sügavuselt või vastavalt ristmävälja joonisele!
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- Demonteeritav KP õhuliin ristub Eesti Raudteega, demonteerimisel võtta arvesse Eesti Raudtee poolt edastatud tingimusi!
- Rekonstrueeritava KP Õhuliin kulgeb Põllumajandus-ja Toiduameti maaparanduse kaitsevööndis! Enne ehitustööde algust selgitada välja дренаazide täpsed asukohad seoses uute mastide/tõmmitsate/tugede paigaldamisel!

Projekt					Tellija	
Tsirguliina-Sooru fliider, 3.etapp, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond					Elektrilevi OÜ	
Joonis		10/0,4kV Elektrivõrgu plaan			Joonise nr	
Projekteeris		Karl-Magnus Rebane		59171680	Mõõtkaava	M 1:1000
Kontrollis		Hendrik Vissel			Staadium	Tööprojekt
					Keel	Leht
					EST	3 8
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee						