

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON
/Электротехническая информация

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS _____ 400 V _____ 76 A _____ 50 Hz
Ном.напряжение/ток/частота
2. LÜHISETALUVUS _____ 1,8 kA
Устойчивость току кз
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII _____ 45,45 kW _____ 45,45 kW _____ 0,95 cosfii
Расчетная/Инсталлированная мощность/cos
4. JUHTMISPINGE _____ ☐ JAH ☐ EI PINGE _____ V Vool _____ A
Напряжение в цепи управления
5. JUHISTIKUTÜÜP _____ ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE
Тип подключения

EHITUSLIKUD ANDMED
/Монтажная информация

1. KESKUSE TÜÜP _____ ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP
тип щита
2. PAIGALDUSVIIS _____ ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE _____ IP54
вид установки
3. KINNITUSVIIS _____ ☐ PÖRAND ☒ SEIN
вид крепления
4. UKSE TÜÜP _____ ☒ LUKK ☐ RIIV
тип двери
5. PÕHJA EHITUSVIIS _____ ☐ AVATUD ☒ TULEKINDEL
вид dna
6. PINNAKATE _____ ☒ PULBER ☐ TULEKINDEL
поверхность
7. MÕÖDUD _____ KÕRGUS: _____ 515 LAIUS: _____ 305 SÜGAVUS: _____ 96
размеры

SEADMETE INFORMATSIOON
/Информация к оборудованию

1. SEADMETE TÜÜP _____ ☒ K.KINDEL ☐ LIKUV ☐ MUU
тип оборудования
2. PAIGUTUSVIIS _____ ☐ MOODUL ☒ TSENTRAAL
вид установки
3. SIGNAALLAMBID _____ ☐ TORU ☐ HÕÖG ☐ LED
сигнальные лампы
4. KONTROLLITUD _____ ☐ PAIGALDAJA POOLT ☒ TOOTJA POOLT
проверено

KAABLID
/Кабели


1. TOITEKAABLID _____ ☒ ÜLALT ☒ ALT
Кабели питания
2. VÄLJUVAJAD JÕUKAABLID _____ ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.
Отходящие кабели питания
3. JUHTKAABLID _____ ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.
Кабели управления

TUNNUSSILT
/Обозначение

1. TÄHISTUS _____ ☒ STANDARD ☐ MUU
Маркировка
2. INSTRUM. NUMMERDUS _____ ☒ INKREMENTAAL ☐ MOODUL ☐ MUU
Инструм. нумерация

MÄRKUSED
Примечания

Kilpi jätta 30% reservruumi/ В щите должно быть 30% резерва

0		
Rev.	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
Tellija: Enefit Green AS Lelle 22, 11318, Tallinn		Töö: EB0113 Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine
Objekt: Iru Elektriijaam		Joonise nr
Joonis: Omatarve jaotuskilbi JKOT skeem		EL-7-05
 Enefit Solutions REG.KOOD: 10633284 MTR.NR: TMT00051, EPE000665 EEK000794, TEL001659, TGT000200, TGP000173, EEP001436, EEO000025 EEH000064, ST10633284-0001		Projekteerija: Nadežda Andrejeva
		Vast.spets.: Roman Fjodorov
		Leht/lehti: 1/1
Kuupäev:		Staadium: TP
Fail: EB0113_TP_EL-7-05_KAJKOT		Möötkava:

