



TERVISEAMET

Rakvere Linnavalitsus
linnaavalitsus@rakvere.ee

Teie 11.04.2024 nr 5-2/92-26

Meie 15.04.2024 nr 9.3-1/24/3953-2

Arvamus F. R. Kreutzwaldi tn 12b kinnistu detailplaneeringu kohta

Teavitasite Terviseametit (edaspidi amet) Rakvere linnas Kreutzwaldi tn 12b kinnistu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) avalikust arutelust ja saatsite arvamuse esitamiseks Rakvere linnavalikogu 20.03.2024. a otsusega nr 34 vastu võetud detailplaneeringu materjalid.

Amet on 24.08.2023. a esitanud arvamuse detailplaneeringu eskiisi kohta, kiri nr 9.3-1/23/4563-2 ja kooskõlastanud detailplaneeringu 29.12.2023. a, kiri nr 9.3-1/23/5753-3.

Amet on tutvunud esitatud materjalidega ja märgib järgmist:

- siseruumides radooniohutu keskkonna saavutamiseks on detailplaneeringu seletuskirjas märgitud EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“. Standardit on uuendatud asjakohase teabega (näiteks seadusandluse muudatused ja töövõtted) ja alates 16.10.2023. a on kehtiv EVS 840:2023.
- hoonete planeerimisel ja nendele tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsiooniseadmed jms) valikul ning paigaldamisel arvestada naabruses paiknevate elamuhoonetega. Planeeritavalt alalt lähtuvad tehnoseadmete müratasemed ei tohi müratundlikel aladel ületada keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 toodud normtasemeid. Tehnoseadmete ning äri- ja kaubandustegevuse poolt tekitatava müra piirväärtusena rakendatakse tööstusmüra sihtväärtust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Muusikus
osakonnajuhataja
Ida regionaalosakond

Marju Töldsepp
(+372) 5851 6457 marju.toldsepp@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574