



KLIIMAMINISTEERIUM

Erkki Keldo
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Teie 22.06.2026 nr 13-3/2222-1

Meie 07.08.2026 nr 7-15/26/2443-3

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi
eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine

Austatud Erkki Keldo

Esitasite Kliimaministeeriumile planeerimisseaduse § 37 lõike 1 alusel kooskõlastamiseks Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande¹ eelnõu. Kliimaministeerium kooskõlastab nimetatud materjalid tingimusel, et arvestatakse järgnevate märkustega.

1. KSH aruandes (ptk 8.15.3) on õhuliinidega kokkupõrke mõju hinnatud linnualade kaitse-eesmärkidele ja linnustikule üldisemalt ning esitatud negatiivse mõju vähendamiseks või vältimiseks keskkonnameetmed (ptk 8.15.6), joonistel (joonis 56 ja tabel 44) on esitatud liinilõigud, kus on vajalik märgiseid paigaldada. Samuti on aruandes esitatud leevendavad meetmed alajaamade rajamisele, et elektriohutuse ja lindude kaitse tagamiseks kasutada isolatsioonikatteid ja spetsiaalseid tõkkeid, mis takistavad lindude maandumist ohtlikesse elektrisõlmedesse. Märgime, et linnualade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja linnustikule laiemalt ei ole hinnatud elektrilöökide mõju ning õhuliinide tehniliste lahenduste puhul ei ole kavandatud asjakohaseid leevendus- ega keskkonnameetmeid. KSH aruandest ei selgu, kas elektrilöögioht on viidud tehniliste lahendustega miinimumini või on teatavates trassilõikudes vajalik siiski rakendada täiendavaid meetmeid, näiteks isolatsioonitõkkeid, et lindude elektrilöögioht välistada vms. Berni konventsioonist lähtuvalt on ohutumate liinitüüpide ja isolaatorite kohta antud tehnilised soovitusel (<https://rm.coe.int/recommendation-no-110-2004-/1680a6d6a4>). Täiendada aruannet vastavalt.
2. Palume täiendada KSH aruannet ja planeeringu seletuskirja selgitusega, milliste kavandatavate tegevuste puhul (õhuliinide, maa- või merekaablite rajamine) ja millises menetlusetapis on planeeringu elluviimisel vajalik läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH) või KMH eelhindang. KSH aruande ptk 8.17.5 (lk 296) on kirjas, et *kavandatava tegevuse võimalikud kumulatiivsed mõjud merepõhja elustikule ja elupaikadele on seotud eelkõige loodusliku merepõhja kadude ja häiringutega seoses elektritaristu ehitamisega*

¹ Skepast&Puhkim OÜ töö nr 24000064, 29.06.2026

merepõhjale. Kumulatiivsete mõjude kvantitatiivne hinnang on soovitatav läbi viia KMH etapis vastavalt merestrateegia raamdirektiivi tunnustele 6 (merepõhja terviklikkus) ja 7 (merepõhja hüdrograafilised tingimused). Arvestades planeeritava merekaabli ulatust, Natura alade läbimist ja rajamisega kaasnevat süvendamise mahtu, projekteerimisel täpsustuvaid tehnilisi lahendusi, hinnata, kas KSH käigus kogutud teave on tegevusloa andmiseks piisav või on vajalik alatatada KMH tegevusloa menetluse käigus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sutt

energeetika- ja keskkonnaminister

Ülle Luiks, 623 1220, ulle.luiks@kliimaministeerium.ee
Mariliis Paal, 626 2875, mariliis.paal@kliimaministeerium.ee