

### AJ Malguse:(Kotka) lisada fiider F2:

Alajaamast ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) kuni projekteeritud Kalda kinnistu liitumiskilbini **LK223340**, L=405 / 418 m  
Riigimaantee alla paigaldada kaabel kinnisel meetodil **min 1,5 m** ja paralleelselt riigiteega **min 1,2 m** sügavusele.  
Lahtiselt paigaldada maakaabel **min 0,7 m** sügavusele.

Projekteeritud maakaabli trassil on Suurekuuse kinnistu osas võsa, põõsad ning **ca 10 tk suuremat puud (vt fotod)**. Kalda kinnistu ulatuses on maakaabli trassil võsa ja põõsad, mis tuleb eemaldada.

Eemaldada võsa ja puud maakaabli trassikoridoris ning puurimise stardikaevikute ümbruses vastavalt vajadusele.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:  
Lahtiselt PVC D110 750N  
Kinniselt PVC D110 1250N

Tee alla paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) **min 1,5 m** sügavusele **kinnisel meetodil!**  
**L = 20 m**

Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) **min 1,2 m** sügavusele **kinnisel meetodil!**  
**L= 93 m**

35301:001:1072  
Kaitsemetsa

35201:002:2102  
Maidu mets

35201:001:0230  
11270 Kuusalu-Leesi tee

**Suurem kivirahn sügavus ja laius maa sees teadmata**

**ETTEVAATUST!**  
Ristumine **ELASA** multitoruga!  
**NB!** Tuvastada multitoru täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi enne puurimist!

35201:002:0589  
Lilleoru

35201:002:0588  
Alu 79

35201:002:0591  
Mardal tee

#### TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Olemasolev MP maakaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
	Kinnistu piir
	Olemasolev ELASA multitoru
	Lahtise kaeviku piirjooned
	Puurimise kaevik, surfimise kaevik

#### Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/129
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustöid taotlema vajadusel **metsateatis (Kalda kinnistul registreeritud mets)**.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 30.10.2023 Töö nr: 36/9768
Töö nimetus: Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9768	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo	Joon nr: 001/L1 Mõõtkava: 1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan			