



TERVISEAMET

Lainela OÜ
puhkekyla@gmail.com

Meie 18.09.2024 nr 12.2-1/24/929-5

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3, korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 24 ning lähtuvalt ameti ohuproгноosist läbi riiklikku järelevamenetlust OÜ LAINELA (registrikood 10548791, edaspidi ettevõtte) suhtes. Menetluse eesmärgiks oli kontrollida aadressil Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsma küla asuva Lainela puhkeküla veevärgis sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“ (edaspidi määrus nr 61) nõuete täitmist.

Vastavalt nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Ettevõtte on veevärgi valdajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Amet alustas 10.06.2024 ettevõtte suhtes ohu ennetuse alusel riikliku järelevamenetluse, mille raames kontrolliti Lainela puhkeküla veevärgi vastavust määruses nr 61 sätestatud nõuetele ning tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6¹ võttis ameti autojuht-proovivõtja joogivee kontrollproovi Lainela puhkekülas asuva restorani Kaspervik tarbija kraanist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr EEVLV2024LTA0020I. Menetlustoiming viidi läbi ettevõtte projektijuhi nõusolekul ja juuresolekul.

Rahvatervise labori (edaspidi labor) 12.06.2024 väljastatud katseprotokolli kohaselt ei vastanud Lainela puhkeküla veevärgi joogivee kvaliteet määruse nr 61 § 6 lg 1 nõuetele mangaani ja raua sisalduse osas.

Amet küsis 14.06.2024 kirjas nr 12.2-1/24/929-2 ettevõttelt selgitusi Lainela puhkeküla veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuste kohta.

Ettevõtte esitas 26.06.2024 ametile tegevuskava, mille kohaselt viiakse joogivee kvaliteet nõuetega vastavusse hiljemalt 31.08.2024.

Ettevõtte teavitas 26.08.2024 ametit planeeritud tööde teostamisest ning vee terviseohutuse infosüsteemi kaudu esitati 16.09.2024 ametile kordusproovide analüüsitulemused (labori 06.09.2024 katseprotokoll nr KJL2024/V1357K), mille kohaselt Lainela puhkeküla veevärgi joogivee kvaliteet vastab raua ja mangaani sisalduse osas määruse nr 61 nõuetele.

Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond

Liisu Tamm
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee