

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ←→ Olemasolev MP maakaabel
- ←→ Olemasolev MP õhuliin
- ▬▬▬▬▬▬ Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- ▬▬▬▬▬▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- ▬▬▬▬▬▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- ▬▬▬▬▬▬ Kinnistu piir
- ←→ Olemasolev KP maakaabel
- V — Olemasolev veetrass
- S — Olemasolev sidekaabel

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr.EN-24-59_LC0893 Riisipere tee 4c, Haiba küla topo-geodeetiline alusplaan ARUANNE
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga!



ETTEVAATUST!
Ristumine kõrgepinge kaabliga!

AJ Klubi:(Turba) F6:

Alajaamast Klubi:(Turba) ehitada välja maakaabel
AXPK 4G240 (MPL423627) kuni projekteeritud
jaotuskilbini JK10539, L=101/115m
Liitumiskilbile LK227712 tuua toide rajatavast
jaotuskilbist JK10539.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Kinniselt PVC D160 1250N

Kaabel paigaldada olemasolevasse reservtorusse

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 20.02.2024
		Reg. nr:	11445550	Töö nr: 24-9
Töö nimetus:	Riisipere tee 4c liitumine madalpingel Haiba küla, Saue vald, Harjumaa LC0893	E-mail:	hardi.tamme@enersense.com	Joon nr: 001
		Tel nr:	+372 5174402	Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris:	Hardi Tamme	
		Kontrollis:	Liina Randvoo	