



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 450N kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud mõõtekilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Projekteeritud puurimistoru 1250N
	Haljasala taastamine

MÄRKUSED: 1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused. 2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga. 3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard). 4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega. 5. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirust). MÄRKUSED: 1. Ühikuta mõõtmised meetrites. 2. Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga. 3. Liivapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata. 4. Tagasitõitmisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele. 5. Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsesoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi. 6. Pärast ehitustöid taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Märkused projekteeritud kilbi paigaldamise kohta: 1. Projekteeritud liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta. 2. Projekteeritud liitumiskilbi LK238674 keskkohta koordinaadid: x=6454723.35; y=385268.25 3. Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/säik peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilpid täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni. 4. Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R _s 300. 5. Reservtoru ots tarbijakaablitele D110-450N; L=2m. Maapinnal ots tähistada. LK238674 ühenduse teostab klient.
--

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
 OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Kotlandi küla Saaremaal, projekt F1:Mustika:(Kuressaare) fiidri nõuetekohasuse tagamiseks		Elektrilevi OÜ
Kontrollis Marek Uiboupin		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg
		Asendiplaan		28.10.2025
Projekteeris Robert Putnik		Objekti aadress		Joonise digiaadress
		Kotlandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond		IP8585_TP_EL-4-01_Asendiplaan
		Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Töö staadium
				TP
		Möötkava		Töö number
		1:1000		IP8585
				Joonise number
				EL-4-02