



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 450N kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud mõõtekilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Projekteeritud puurimistoru 1250N
	Haljasala taastamine

<b>MÄRKUSED:</b> 1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused. 2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga. 3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard). 4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega. 5. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirustust). <b>MÄRKUSED:</b> 1. Ühikuta mõõtmised meetrites. 2. Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga. 3. Liivapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata. 4. Tagasitäitmisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele. 5. Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsesoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi. 6. Pärast ehitustööd taastada pinnase ja teekatte endine olukord. <b>Märkused projekteeritud kilbi paigaldamise kohta:</b> 1. Projekteeritud liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta. 2. Projekteeritud liitumiskilbi LK238674 keskkoha koordinaadid: x=6454723.35; y=385268.25 3. Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/sälg peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilpid täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni. 4. Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R≤300. 5. Reservtoru ots tarbijakaablitele D110-450N; L=2m. Maapinnal ots tähistada. LK238674 ühenduse teostab klient.
---

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
 OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Kotlandi küla Saaremaal, projekt F1:Mustika:(Kuressaare) fiidri nõuetekohasuse tagamiseks		Elektrilevi OÜ
		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg
		Asendiplaan		28.10.2025
				Joonise digiaadress
				IP8585_TP_EL-4-01_Asendiplaan
Kontrollis		Objekti aadress		Projekti staadium
Marek Uiboupin		Kotlandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond		TP
Projekteeris				Töö number
Robert Putnik				IP8585
				Joonise number
				EL-4-01