



TRANSPORDIAMET

Tõnis Kuusk
Stromtec OÜ
tonis.kuusk@stromtec.ee

Teie 13.10.2025

Meie 31.10.2025 nr 7.1-2/25/15140-4

**Peakaitse suurendamise projekti
muudatuse kooskõlastamine riigitee nr
24147 maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis**

Kooskõlastamiseks esitatud projektiga suurendatakse Viljandi maakonnas Viljandi vallas Jämejala külas asuva Jämejala tee 16a kinnistu peakaitset. Selleks rajatakse uus madalpinge maakaabelliin ja paigaldatakse uus jaotuskilp, olemasolev madalpinge õhuliin (AMKA 3×120+95) koos mastidega nr 7-11 demonteeritakse.

Demonteeritava õhuliini ristumine **riigiteega nr 24147 Jämejala tee km 0,59 ja km 0,83**, tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis **km 0,58 – 0,83**.

Võrreldes Transpordiameti varasemalt kooskõlastatud sama projekti eelmisele versioonile on muutunud kaabli paiknemine km 0,58 – 0,83. Eelmises projektlahenduses oli kaabel kavandatud kaugemale teekatte servast kuid selgudes, et antud asukohas on Asu detailplaneeringu põhijoonise kohaselt ette nähtud istutada puud on maakaabelliin toodud ligemale teekatte servale, muudatus tehti riigitee tee kaitsevööndis.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3, **kooskõlastame** OÜ Stromtec töö nr 25-80 „Jämejala tee 16a peakaitse suurendamine, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond“, projekti muudatuse.

Jätkuvalt jäävad kehtima Transpordiameti kirjaga [24.09.2025 nr 7.1-2/25/15140-2](#) esitatud nõuded ehitusprojektile ja ehitustöödele.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan
Seletuskiri

Ruth Koppel
59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee