

Riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 7,93-8,01 jalgratta- ja jalgte
Tänavavalgustus
Koostaja: VPS Consult OÜ
Vastutav spetsialist: S. Kulp

Materjalide spetsifikatsioon			
Välisvalgustus			
Materjali nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
Valgustid			
Philips Lighting BGP282 DPR1 7000lm	5700K; SRG10kV ;CL1 ; CLO aktiveeritud; IK09; IP66; H07RN-F 3G1,5 paigalduskaabel.	tk	2
Sulavkaitse 6A ja mastiklemmid (..50mm2)	SV 15.06	tk	2
Installatsioonikaabel +5% varu	H07RN-F 3G1,5 mm2	m	12
Valgustimastid			
Kooniline metallmast h=6m		tk	2
Metallmasti jaland + tihend	RBJ-3B (6m mastile)	tk	2
Madalpinge kaablid			
Maakaabel 1,2kV +5% varu	AXPK 4G25	m	32
Kaablikaitse ja-tähistus			
Märkelint kollane	"Välisvalgustus"	m	12
Kaablikaitsetoru +5% varu	PE Ø75mm, 750N, roheline	m	10
Kaablikaitsetoru +5% varu	PE Ø75mm, 1250N, punane	m	12
Kaabliotsa tihendussõrmik 1,2kV	25mm2 kaabliile	obj	1
Tähistused		obj	1
Maandused			
Kordusmaanduskomplekt valgustusmastidele	5 x 1m valgustusmastile	tk	1
Maandusjuhe	valgustusmastile	m	5
Cu klemm	valgustusmastile	tk	1
Siderajatised			
Kaablikaitsetoru +5% varu	D110mm 750N poolitatav	m	80

Märkused:

1. Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tööandjat
2. Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega.
3. Kõik loetlemata kuid vajalikud seadmed ja tarvikud arvestab töövõtja.