

TINGMÄRGID

- VI --- VI --- PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- POTENTSIAALIÜHTLUSTUSRING
- ALAJAAM
- ELEKTRIRAJATIS
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
- PROJEKTEERITUD TARBIIJATORU (450N)
- KATASTRI PIIR
- OLMASOLEV MP ÕHULIIN
- OLMASOLEV MP MAAKAABEL
- OLMASOLEV KP MAAKAABEL


MÄRKUSED:

- KAABEL PAIGALDADA PLAANIL NÄIDATUD SÜGAVUSEL JA KAITSTA KOGU PIKKUSES KAITSETORUGA.
- PAIGALDADA SOKLILE 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK241505, 3X20A, PLC ARVESTI.
- LK241505 TOIDE VÕTTA ALAJAAMAST, AJ:BARUTO(KOTKA) FIIDER F4.
- KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE.
- TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

M 1:50
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL
($k=0,92$; $Kf \geq 0,5$ m/ööp)
KESKLIIV 15cm
($k=0,92$; $Kf \geq 0,5$ m/ööp)
OL.OLEV PINNAS

LAIUS VASTAVALT PLAANILE



Asukoht: Kutikse, Kaberla küla, Kuusalu vald, Harju maakond						KH Energia-Konsult AS Laki 13, 12915 Tallinn Tel. +372 659 8970		Reg.nr. 10303995 EL10303995-0001 info@khenergia.ee			
Tellija: Elektrilevi OÜ						TÖÖ NR.: LC5334					
AMET	NIMI	ALLKIRI	P/K/A	Projekt nimi: Liitumine madalpingel - Kutikse		STAADIUM		JONIS		LEHTI	
Kontrollija	J. Puntussov		14.07.2026			TP		EL-4-01		1/2	
Projekteerija	T.R.Siitan		14.07.2026								
Faili nimi	LC5334_TP_EL-4-01-asendiplaan.dwg					Formaat: ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM)					
Vastutav spetsialist	J. Puntussov										
Joonis: Asendiplaan						Koopäev: 14.07.2026		Mõõtkava: 1:1000			