Vaade 1
M 1:1000

Ol. olev r/b tugedega mast asendada samas asukohas
uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 4, kreo. im, h=11 m
tugi: 1xkl 4, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
Mastile paigaldada tagasi KP kaabel nr 474
Põhimõtteline paigutusjoonis joonisel LC3851-3L1

99 94 88 83 77 80

Vaade 2

Vaade 2
M 1:1000

Ol. olev toega r/b mast asendada
uue puitmasti ja tõmmitsatega
mast: 1xkl. 4, kreo. im, h=11 m
tõmmitsad: 2xFe25, l=8 m, a=0,3

Ol. olev r/b tugedega mast asendada samas asukohas
uue puitmasti ja toega
mast: 1xkl. 3, kreo. im, h=12 m
tugi: 1xkl 4, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
Mastile paigaldada tagasi KP kaabel nr 474
Põhimõtteline paigutusjoonis joonisel LC3851-3L1

Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

Ol. olev tugedega r/b mast asendada
uue puitmasti ja tõmmitsatega
mast: 1xkl. 4, kreo. im, h=12 m
tõmmitsad: 3xFe25, l=7 m, a=0,3

KM 29,87

88 80 71 110 118

Vaade 1

Vaade 3

Maantee kaitsevöönd

X-GIS2. Maa- ja Ruum

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud maandus
- Ol. olev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

Projekt: Päästekooli õppeväljaku kinnistu liitumine keskpingel Ebavere külas Väike-Maarja vallas Lääne-Viru maakond

Tellija: Elektrilevi OÜ

LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Joonis: Asendiplaani vaated 1-2

Joonise nr: LC3851-1

Projekteeris	K. Kangro		10.07.2025	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:1000
Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium	
Projektijuht					Keel EST	Leht 2 / Lehti 4