

1. TEABELEHT – ÜLDANDMED

KÄITAJA NIMI (ettevõtte)	AS Utilitas Tallinn		
REGISTRIKOOD	10811060		
JURIIDILINE TÄISAADDRESS	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1		
TELEFON	+372 610 7100	E-POST	info@utilitas.ee

KÄITISE NIMI	Utilitas Tallinn AS Mustamäe katlamaja		
OHTLIKKUSE KATEGORIA	B-kategooria		
KÄITISE TÄISAADDRESS	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 181 // Vinkli tn 6		
E-POST	info@utilitas.ee		
GEOGRAAFILISED KOORDINAADID	X: 6585013.84 ; Y: 536929.072		
KÄITISE TEGEVUS	Katlamaja		

VASTUTAV ISIK	Taisto Markus (tootmisjuht)		
TEABELEHE KOOSTAJA	Taisto Markus, AS Utilitas Tallinn tootmisjuht e-post: taisto.markus@gmail.com; mobiil: +372 5377 8896		
KOOSTAMISE KUUPÄEV	10. oktoober 2024		

2. TEABELEHT – OHTLIKE KEMIKAALIDE LOETELU

Jrk nr	OHTLIKU KEMIKAALI NIMETUS	MAKSIMAALNE VÕIMALIK KOGUS TONNIDES
1	Diisel	3200

3. TEABELEHT - ANDMED OHTLIKU KEMIKAALI KOHTA (EÜ nr 1272/2008)

OHTLIKU KEMIKAALI NIMETUS	Diisel				
CAS-number	68334-30-5	EC-number	269-822-7	ÜRO- number	1202
OHUKATEGOORIA LÜHENDID JA OHULAUSED (H-laused)			Flam. Liq. 3 (P5a) - H226		
Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud). - H351					
OHTLIKKUSE SEISUKOHALT OLULISED FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED					
<p>Tihedus 830 kg/m³</p> <p>Lahustuvus vees: mittelahustuv</p> <p>Ohtlike reaktsioonide võimalikkus ja kokkusobimatud materjalid:</p> <p>Toodet loetakse mittereaktiivseks.</p> <p>Aurud võivad süttida sädemest, kuumast pinnast või hõõguvast söest</p> <p>Moodustab õhuga plahvatusohtlikke segusid</p> <p>Vältida kokkupuudet:</p> <p>Kuumuse, leegi ja muude süttimisallikatega;</p> <p>Vältida kokkupuudet oksüdeerijatega.</p>					
FÜSIKALINE OLEK	tuleohtlik	LEEKTÄPP, °C	>55		
		<i>Tuleohu korral</i>			

4. TEABELEHT – KÄITISE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS

Mahutid asuvad Tallinnas, Kadaka tee ääres, Mustamäe koostootmisjaama territooriumil.

Lähimad ohtlikud ettevõtte katlamajale on järgmised:

- Olerex AS tankla Akadeemia tee ja Kadaka tee ristis (Akadeemia tee 37, Tallinn). Ettevõtte ei kuulu ohtlike ettevõtete hulka, kuid käitises käideldakse vedelkütuseid.
- Eesti Gaas AS tankla (Vinkli tn 2a, Tallinn). Ettevõtte ei kuulu ohtlike ettevõtete hulka, kuid käitises käideldakse maagaasi.

Käitise enda ohuala ei ohusta übruskonna teisi ohtlike ettevõtteid. Ohualasse jäävad mõned äripinnad ja korterelamud.

Teabelehele lisatud failid:

- 1) UTL Mustamäe energiakompleksi territooriumi plaan.pdf
- 2) UTL Mustamäe energiakompleksi lähiümbruse plaan.pdf