



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSES IS ES EKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Enelin Alter
Luunja Vallavalitsus
luunjavv@luunja.ee

Teie 27.10.2023 nr 6-1/249-2

Meie 04.12.2023 nr 7.2-3.2/7166-2

Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Mooni (43201:001:2142) keeldumine.

Teed ei ole ringistatud. Umbtee võib olla maksimaalselt 150 m ning peab lõppema ümberpööramise võimalusega. Praegu umbtee ületab pikkuse osas 150 meetrit. Planeeringu seletuskirjas on küll õigesti välja toodud põhimõtte, et kaugeima ehitise sissepääs ei tohi olla ümberkeeramise platsist kaugemal kui 50 m (SIM 30.03.2017a määrus nr 17 § 50) aga on jäetud tähelepanuta, et ümberkeeramise plats ise ei tohi olla tupiktee (umbtee) algusest kaugemal kui 150 m.

Lisa ümberpööramise kohad ei anna võimalust pikendada kogu tee lubatavat pikkust. Sellises olukorras on vajalik leida naaberkinnistutega kooskõlastatult alternatiivne juurdepääs.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Luunja Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
büroo/ametikoht
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@rescue.ee