



Tingmärke

	Projekteeritud MP maakaabelliin
	Projekteeritud KP maakaabelliin
	Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
	Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
	Projekteeritud kaitsetoru (450 N)
	Projekteeritud tugi
	Kaablimärketulp

	Demonteeritav MP õhuliin
	Demonteeritav KP õhuliin
	Olev KP kaabel
	Olev 35 kV õhuliin
	Katastriüksuse piir
	Rõpina määnialee (KLO4001260)

- Märkused:**
- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Kasutatud materjal:		Kõrgused EH2000 süsteemis	
1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023			
Projekt	Rõpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Rõpina vallas Põlvamaal (II etapp)	Tellijä	Elektrilevi OÜ
Joonis	Asendiplaani vaade 17	Joonise nr	IP6203-K2-1
Projekteeris	K. Kangro	Mõõkava	M 1:500
Kontrollis	K. Maaten	Staadium	
Projekti juht		Keel	Leht
		EST	9 12

LEONHARD WEISS
 LEONHARD WEISS OÜ
 E-post: estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon: +372 601 2285
 Registrikood: 12083348