



**Teade menetlusosalistele hoonestusloa  
menetluse algatamise ning keskkonnamõju  
hindamise algatamata jätmise kohta**

Teavitame, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) on 02.08.2024 otsusega nr 1-7/24-262 algatanud hoonestusloa menetluse ning jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) taotlusele Emajõe koormamiseks 10 kV veekaabelliiniga.

Hoonestusloa taotluse kohaselt paigaldati Tartus Kaarsilla rekonstrueerimise projektiga seoses kinnisel meetodil sundpuurimisega 10 kV kaabelliin 60 m lõigul vähemalt 2 m sügavusele Emajõe põhjast. Kaabelliini otstarve on Emajõe 110 kV alajaama ja Kohviku alajaama elektrivõrgu ühendamine. Kaabelliin paikneb kaitsetorus PVC 125ON D=160mm ning selle ehitise alune pindala on ca 9,6 m<sup>2</sup>. Kaabli mark on AHXAMK-W3x240+35Cu. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Kuna taotletava hoonestusloa esemeks olev elektrikaabelliin on veekogusse juba paigutatud ning selle rajamisel on võimalik keskkonnamõju juba ilmnunud, siis puudub vastavalt KeHJS § 6 lõikele 2<sup>3</sup> vajadus KMH eelhinnangu andmiseks.

Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning täiendavaid keskkonnauuringuid ei ole vaja hoonestusloa menetluse etapis läbi viia. KMH jäeti algatamata lähtuvalt KeHJS § 6 lõike 2 punktist 18 ja lõikest 2<sup>3</sup>, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2 ja 8, § 12 lõikest 1<sup>1</sup> ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 punktist 6.

Arendaja on Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857; aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2, 10138; kontaktisik: Ulvi Männama, Ulvi.Mannama@energia.ee). Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Viktoria Burtin, e-post viktorija.burtin@ttja.ee, telefon 620 1751).

Hoonestusloa menetluse algatamise ja KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister>, registreerimise nr 1-7/24-262.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Ene-Liis Bachmann-Bonfanti  
ehituse tegevusõiguse talituse projektijuht  
talituse juhataja ülesannetes

Lisad: 1. Adressaatide nimekiri

Viktoria Burtin +372 620 1751  
viktorja.burtin@ttja.ee