

LC2443 Kadaka Lõupõllu küla Saaremaa vald Saare maakond - uus liitumine madalpingel

Projekti kood: LC2443

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi OÜ Kurelaane			Isiku- või registrikood 14186861
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu linn, Viljandi mnt, 48	Sihtnumber 50412	Maakond Tartu maakond
	Telefon 504 2197	e-post heiki@actarus.ee	
Kontaktisik	Nimi Heiki Sõster		
	Telefon 504 2197	e-post heiki@actarus.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kadaka Lõupõllu küla Saaremaa vald Saare maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00801063-C
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 71401:001:3855

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	LÄÄTSA 35/20/10	SÕRVE 1009:LTS	AJ14003: (Kuressaare)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Ehituse projektijuht: Tarmo Prei 53003106 tarmo.prei@elektrilevi.ee Planeerija: Samuli Martin 54400299 Samuli.Martin@elektrilevi.ee Maateenuse spetsialist: Tiia Koel tiia.koel@energia.ee Varahaldur: Indrek Kallas indrek.kallas@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			

Märkused	Haja piirkond.
----------	----------------

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK.4x120mm ² - 620m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	3 faasiline P2P tüüpi arvesti - 1tk	
Jaotuskilpide arv (tk)	1tk, kuni 4 fiidriga	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, soklil, 1-kohaline	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	PK 3x20A - 1tk; turvalahutuslüüti - 1tk; jadavinnaklüliti - 3tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.

Lisa 2:

LC2443 projekti mahus:

Paigaldada olemasoleva liitumiskilbi LK216854 (Lõupõllu, Kullaküti) kõrvale uus, kuni 4 fiidriga, jaotuskilp. Uus jaotuskilp saab tunnuseks JK69062.

Projekteeritav 1-kohaline liitumiskilp saab voolu uuest jaotuskilbist JK69062 kaabliga AXPK 4x120 (MPL431862), ca 620m.

Projekteeritav 1-kohaline liitumiskilp saab tunnuseks LK231780.

Paigaldada P2P tüüpi arvesti ja kaitselüliti.

Rajada kaevised ja taastada haljastus.

Lisa 3:

AS_479799.pdf, AS_479799.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Samuli Martin	11.09.2024