

Ettevaatust! Ristumine Telia sidekaabliga.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidekaabliga.

Ristumine 60 Pärnu-Lihula tee 3,11 km vt. RV-1 kaabel paigaldada kinnisel läbimisel L=37m. 2x Kaablikaitsetoru D=110, 1250N, L=37m

Kaabel paigaldada lahtisel kaevel L=2m. 2x Kaablikaitsetoru D=110, 750N, L=2m

Paigaldada sokli liitumiskilp LK229907

Riigitee 60 Pärnu-Lihula tee 2,89-3,11km kaabel paigaldada lahtisel kaevel L=214m. 2x Kaablikaitsetoru D=110, 750N, L=214m

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidekaabliga.

Haapsalu mnt 45
15904:003:0450

Lennuv
1590


60 Pärnu-Lihula
15904:003:042

Tingmärgid projekteeritud

- Projekteeritud 2x 0,4 kV maakaabelliin torus
- Projekteeritud 2x 0,4 kV maakaabelliin torus kinnisel läbimisel
- Projekteeritud liitumiskilp


Tingmärgid olemasolevad

- Katastrirüksuse piir
- Ol.ol 0,4 kV maakaabel
- Ol.ol sidetrass
- Ol.ol kanalisatsioon
- Ol.ol veetrass
- Ol.ol 15kV maakaabel



TAASTATAV HALJASALA

Murukülv (külvitihedus 20g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10cm
Täide väljakaevatud pinnasega	Kt=0.92
Torustiku ümbruse materjalid(vt.eriosa projekti)	



Projekt Haapsalu mnt 45 elektriauto laadimistaristu liitumine madalpingel, Pärnu linn, Pärnu maakond				Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis Asendiplaani vaade 1				Joonise nr LC1702-1		
Projekteeris	J.Hövel	08.2024	53051974	Mootkava	M 1:500	
Kontrollis	Karl M Põldsam			Stadium	Tööprojekt	
				Keel	Leht	Lehti
				EST	1	4

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 715 4100
Registrikood 10665798
EL 10665798-0001