



TRANSPORDIAMET

Karel Vergi
K-Projekt Aktsiaselts
kprojekt@kprojekt.ee
Ahtri tn 6a
10151, Tallinn, Harju maakond

Meie 30.04.2026 nr 7.2-3/26/6615-2

**Kõrgepingeliini mastide põhiprojekti
kooskõlastamine**

Austatud hr Vergi

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 4 kooskõlastab Transpordiamet Kiisa – Keila õhuliini ümberehitamisel rajatavate nurga-ankurmastide rajamise taotlusedokumentides esitatud tingimustel.

Joonisel EL2-7-02-002 on kasutatavateks lennuohutustuledeks märgitud keskintensiivsusega tüüp C tuled. Need vastavad kõigiti nõuetele, kuid mastide kõrgust ja asukohta arvestades võib tuled asendada ka madalintensiivsusega tüüp B tuledega (low-intensity type B), mis vähendab võimalikku valgusreostust. Tulede parameetrid on leitavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 tabelis 6-1.

Mastide täiskõrguse saavutamisel palume nende asukoht ja tipu kõrgus üle mõõta ning mõõtmistulemused Transpordiameti lennundusteenistusele edastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Reinhold
lennutegevuse osakonna juhataja
lennundusteenistuse direktori ülesannetes

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee