

Anneli Antsman

Saatja: Juhatus KU <akadeemia2.ku@gmail.com>
Saatmisaeg: kolmapäev, 3. veebruar 2021 17:20
Adressaat: Anneli Antsman
Teema: Re: Päring ettekirjutuste täitmisest
Manused: Akt StopFire OÜ.jpg; Akt liftide ATS.jpg; Akt peakilbiruumi uks.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Saadan aktid punktide 4 ja 5 täitmise kohta.

Punkt 7 on paigaldatud peakilbiruumi uus tuletõkkeuks EI60. Akt lisatud. Ülejäänud tuletõkkeused paigaldame käesoleval aastal.

Punkt 8 täidame käesoleval aastal.

Lugupidamisega
Urmas Salin
Akadeemia tee 2 KÜ
5143863

Kontakt Anneli Antsman (<Anneli.Antsman@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval T, 2. veebruar 2021 kell 09:44:

Tere

Palun teavitage 28.02.2019 ettekirjutuses nr 7.2-6.2/513 sisalduvate ettekirjutuste 4, 5, 8 ja 7 täitmisest. Ettekirjutuste nr 4,5 tähtajad saabusid **31.05.2019**, ettekirjutuse nr 8 tähtaeg saabus **31.12.2019** ja ettekirjutuse nr 7 tähtaeg saabus **31.12.2020**.

Teavitust ettekirjutuste täitmise/mittetäitmise osas ootan **hiljemalt 05.02.2021**.

Lugupidamisega

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

PÄÄSTEAMET

Kontakt: +372 5866 7703; 3363