



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavald.ee

Teie 11.09.2025 nr 5-2/4984-1

Meie 15.09.2025 nr 7.2-3.4/4172-2

**Kudjape alevikus Pihla detailplaneeringu  
kooskõlastamata jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Klotoid OÜ poolt koostatud töö nr 160320 Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Pihla maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Lahendamata välise kustutusvee tagamine. Planeeringust ei selgu, kas viidatud tuletõrjehüdrandid tagavad Siseministri määruse nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord toodud kauguse nõuded.  
Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelevalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@paasteamet.ee