



KAITSEMINISTEERIUM

Sunly AS

sander.louk@sunly.ee

Teie: 13.05.2024 nr [Saatja reg nr]

Meie: 06.06.2024 nr 12-1/24/195-3

Elektrituulikute kõrguspiirangud Lääne-Harju vallas

Olete esitanud Kaitseministeeriumile 18.04.2024 päringu, milles küsisite ministeeriumi eelhinnangut tuuleelektrijaamade (TEJ) püstitamiseks Lääne-Harju vald, Vilivalla küla territooriumile kinnistutele 56201:002:0446 ja 56201:002:0447.

Kaitseministeerium tugineb oma seisukoha kujundamisel kaitseministri 26.06.2015 määrusele nr 16 „Riigikaitse ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitse ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“, mille § 8 kohaselt ei tohi ehitise püstitamine vähendada lennuvälja töövõimet.

Kaitseministeerium hindas päringus esitatud aladele rakenduvaid asukoha- ja kõrgusepiiranguid lennuvälja töövõimest lähtuvalt. Kaitseministeeriumi hinnangul saab kinnistule 56201:002:0446 püstitada TEJ tipukõrgusega kuni 187 m üle merepinna. Kinnistu 56201:002:0447 ida osas kehtib kõrgusepiirang 167 m üle merepinna ning kinnistu lääne osas on kõrgusepiirang 187 m üle merepinna. (eraldusjoone koordinaadid X=6564970,686 Y=495423,756 ja X=6563996,992 Y=495769,231). Nimetatud piirang on tingitud kehtivatest lennuvälja käitlemise eeskirjadest ja kehtestatud lennuprotseduuridest ning Mandri-Eesti kompensatsioonimeetmete rakendamise järgselt (eeldatavalt 2025. aastal) antud piirang ei leevene.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Miiko Peris
Innovatsiooni osakonna juhataja

Paul Kunimägi
Paul.Kunimagi@kaitseministeerium.ee