



Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ
Roosikrantsi tn 2 // Kaarli pst 1
10119 Tallinn
Harju maakond

Teie: 30.01.2023

Meie: 06.02.2023 nr 16-2/22-17362-010

Vastus päringule

Vastuseks Teie 30.01.2023 kirjale selgitame.

Antud juhul on TTJA põhjalikult uurinud Teie poolt toodud väiteid Fertil OÜ toodete kohta ning on endiselt seisukohal, et tooted vastavad kontrollitud ulatuses nõuetele.

Mõlema standardi (EVS-EN 858-1:2002/A1:2005 ja EVS-EN 1825-1:2004) puhul tuleb eelkõige lähtuda lisast ZA. Seda põhjusel, et lisa ZA on otseselt seotud Euroopa Komisjoni otsusega konkreetse tootepere vastavustõendamismenetluse süsteemi kohta. Seega on lisa ZA seotud otse õigusaktiga ning tekkinud vasturääkivusel standardi muude punktidega tuleb arvestada sellega, mis on kirjas eelpool nimetatud lisas.

Oleme teadlikud, et paljudes harmoneeritud standardites võib esineda vasturääkivusi, kuna standardid ise on pikka aega uuendamata (antud juhul aastast 2005 ja 2004 standardid). Standardites viidatakse veel ehitustoodete direktiivile, mis on ammu kehtivuse kaotanud. Probleemist on teadlikud nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriigid ning sellega tegeletakse ehk uus CPR (ehitustoodete määrus) on tulemas ja peaks sellised olukorrad tulevikus lahendama. Antud juhul tuleb siis vasturääkivuste puhul lähtuda euroopa ehitustoodete määrust (CPR) ning selle juurde kuuluvatest alamaktidest (näiteks CE-märgise ja toimivusdeklaratsiooni koostamisel).

Lisaks sellele on Fertil OÜ rasvapüüdurid ja õlipüüdurid läbinud põhjalikud turujärelevamenetlused aastal 2017 ning toote olemus pole sellest saati muutunud. Ehk siis TTJA (eelnevalt TJA) on tutvunud sellel ajal kõikide vajalike materjalidega ja jõudnud järeldusele, et tooted vastavad nõuetele. Hetkel ei näe me põhjust neid samu tooteid uuesti kontrollida.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Tamm

tooteohutuse talituse peaspetsialist