

Enersense AS  
taavi.tuuling@enersense.com

Teie: 09.03.2026 e-kiri  
Meie: 19.03.2026 nr 3-1.1/2026/1469

V.a. Taavi Tuuling

### **Kooskõlastus**

Küsite oma 09.03.2026 RMKle saadetud e-kirjas kooskõlastust projektile „Mihklimäe, Mihkli, Kärmi Laevaranna küla Saaremaa vald Saare maakond“ (tööd nr LC4904, LC4905, LC4906), mis hõlmab ka riigile kuuluvat kinnistut Kullakivi (85801:005:0017), millise riigivara volitatud asutuseks on RMK.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Maakaabelliin projekteerida nii, et see oleks ületatav rasketehnikaga ja võimaldaks maakaabli kaitsevööndis teostada metsamaterjali kokku- ja väljavedu ning ladustamist. See tähendab, et lähtuvalt pinnasest näha kaablile ette vastava tugevusega kaitsetoru ning paigaldussügavus minimaalselt 1 meeter. Paigaldamisel piki kinnistu piiri, kraavi või tee perve ei tohi kaabel paikneda kaugemal kui 1 meeter piirist, kraavi või tee pervest. Kaabel tähistada liiklemist mittetakistavates kohtades tähispostidega nii, et ühe posti asukohast oleks visuaalselt järgmine tuvastatav.
2. Tööd teostada RMK halduses oleva maa osas ilma kasvavate puude raie vajaduseta.
3. Maakaabli kaeviku minimaalne kaugus kasvavatest puudest nende juurestiku säilitamiseks on 2 m.
4. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida.
5. Tagada jäätmekäitus ja ümbritseva ala korrashoid.
6. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt ([rmk.ee/spetsialist/riigimaa-kasutus/servituudid](http://rmk.ee/spetsialist/riigimaa-kasutus/servituudid)). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ([pari.kataster.ee](http://pari.kataster.ee)).
7. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil [edela.region@rmk.ee](mailto:edela.region@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin  
RMK Kinnisvaraosakond  
Maakasutuse projektijuht  
[jyrgen.kusmin@rmk.ee](mailto:jyrgen.kusmin@rmk.ee); 505 3387