



TRANSPORDIAMET

Kaire Koidu
Kaaren Arhitektuur OÜ
kaire@kaaren.ee

Teie 04.12.2025

Meie 08.12.2025 nr 7.1-2/25/20638-2

Haljala valla Annikvere küla Töökoja puurkaev

Teavitame, et on töös ehitusprojekt, kus klient soovib puurkaevu rajada krundil asukohta, mis asub avalikult kasutatava tee kaitsevööndis. Vallast paluti teil küsida, kas sinna vööndisse on lubatud puurkaevu rajada?

Esitatud asendiplaani järgi jääb kavandatav Töökoja kinnistu (kat tunnus 88702:002:0119) puurkaev riigitee 17184 teekaitsevööndisse km 2,45 ca 13 m kaugusele tee servast, Arvestades, et Veeseaduse §149 lg 1 p 1 järgi peab olema tagatud vähemalt 10 m puurkaevu sanitaarkaitseala, ei tee Transpordiamet takistusi puurkaevu rajamiseks projekteeritud kohta.

Juhime tähelepanu, et rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul. Seega taotletav ehitusluba vajab Transpordiameti kooskõlastust, mida on võimalik taotleda kas läbi ehitisregistri või otse aadressil maantee@transpordiamet.ee

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee