



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Valga

21.03.2018 nr 7.2-6.3/573

20.03.2018 toimunud tuleohutusülevaatusel Ati OÜ saekaatri hoones ja territooriumil aadressiga, Leebiku küla, Tõrva vald, Valga maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/866-1.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Külli Uiibo, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ja hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adreessadile –Ati OÜ, Leebiku küla, Tõrva vald, Valga maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Teostada kasutuses olevate kütteseadmete puhastamine põlevjääkidest.

Alus: „Tuleohutuse seadus” § 11 lg 1 ja lg 7.

Tuleohutuse seadus § 11 lg 1 - Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Tuleohutuse seadus § 11 lg 7 - Ehitise valdaja peab ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise kohta pidama arvestust ja säilitama korstnapühkija akti korstnapühkimise kohta järgmise korstnapühkimise akti saamiseni.

Paikvaatlusega tuvastati, et kasutusel olevate kütteseadmete kohta ei olnud esitada kehtivat kütteseadme puhastamise akti.

Tähtaeg: 01.10.2018.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreessadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 (ükssada) eurot.**

2. Teostada Ati OÜ saekaatri hoone piksekaitsesüsteemide nõuetekohane kontroll ja katsetus pädeva isiku poolt. Piksekaitset tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile (kord 4 aasta jooksul) selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Alus: Tuleohutuse seadus §31, § 32 lg 1 vastavalt Eesti Standard EVS-EN 62305-3:2007 “Piksekaitse“ osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule (jaotis nr 7 Piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll)

Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti Standard EVS-EN 62305-3:2011
“Piksekaitse“ osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule (jaotis nr 7 Piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll)

Tuleohutusülevaatusel ei olnud esitada piksekaitse kontrolli kohta dokumentatsiooni.

Tähtaeg: 01.10.2018.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 eurot**

3.Teostada saekaatri hoone korstnaotsa parandus ja paigaldada puudu olevad kivid.

Alus: Tuleohutuse seadus § 8 lg 4, § 11 lg 2

Tuleohutuse seadus § 8 lg 4 - kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.

Tuleohutuse seaduse § 11 lg 2 – ehitise valdaja peab võimaldama korstnapühkija juurdepääsu ahju, pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiseks vajalikesse ruumidesse või ehitise osale ning tagama nendele juurdepääsuks vajalikud vahendid.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et korstnapitsil osad kivid katkised ja puudusid.

Tähtaeg: 01.10.2018.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 eurot**

Kui haldusakti adreassaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: „Ati OÜ ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku

tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uiho

Tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

76 32155

kylli.uiho@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Ati OÜ, atimet@hot.ee