

Stomtec OÜ  
tonis.kuusk@stromtec.ee

Teie: 27.08.2024 kiri  
Meie: 02.09.2024 nr 3-1.1/2024/5212

V.a. Tõnis Kuusk

### **Kooskõlastus**

Küsite oma 27.08.2024 RMKle saadetud kirjas kooskõlastust projektile „Viimsi metskond 52, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, liitumine madalpingel. LC1836. Tööprojekt“ (töö nr 24-121). Projekt hõlmab ka riigile kuuluvat kinnistut Viimsi metskond 52 (30401:001:1976), millise riigivara volitatud asutuseks on RMK.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Kuna projektala kattub Rail Baltica ehitustöödega, siis projekt kooskõlastada ka ehitaja AS GRK Eestiga (kontaktisik projektijuht Siim Jõesaar, siim.joesaar@grk.ee).
2. Maakaabli kaeviku minimaalne kaugus kasvavatest puudest nende juurestiku säilitamiseks on 2 m.
3. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida.
4. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
5. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt ([rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/teede-rajamine-ja-kasutusse-andmine/avalduse-vormid](http://rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/teede-rajamine-ja-kasutusse-andmine/avalduse-vormid)). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ([pari.kataster.ee](http://pari.kataster.ee)).
6. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil [laane-harjumaa@rmk.ee](mailto:laane-harjumaa@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin  
RMK Kinnisvaraosakond  
Planeeringute spetsialist  
[jyrgen.kusmin@rmk.ee](mailto:jyrgen.kusmin@rmk.ee)  
505 3387