



PÄÄSTEAMET

Relika Tisler
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee

Teie 03.04.2025 nr

Meie 05.05.2025 nr 7.2-3.1/1993-1

**Paldiski mnt 108b äri- ja eluhoone
muudatusprojekt**

Päästeameti peainspektor Garri Mölder jätab kooskõlastamata Koko Arhitektid OÜ poolt koostatud muudatusprojekti järgmistel põhjustel.

- Lahendamata sienurk parkla ja kõrghoone vahel 1A teljel nõuetekohaselt.
- Prügiruum ei moodusta tuletõkkeseptsiooni.
- Panipaikade tuletõkkeseptsioonide tulepüsivusaeg ei ole kooskõlas EVS 812-8 nõutud tulepüsivusega arvestades eripõlemiskoormust 600-1200 MJ/m².
- - 1.k lahendamata evakuatsiooni parklas (2 eraldi pääsu peab olema)
- 3.a parkla ja kõrghoone vahel sisenurk lahendamata.
- Korruste plaanidel on EI-120 tarindis EI-30 ukсед, mis ei ole nõuetekohased.
- 22.k plaanil ei ole korter 112 eraldatud.

Märkusena:

Nimekiri ei ole lõplik, soovitan tuleohutuse osa koostajaga vaadata hoone tuleohutuslahendus kriitilise pilguga üle.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor