TINGMÄRK	KIRJELDUS
W1.1 W1.5 W1.1	Projekteeritud 230 V valgustuse kaabelliin kaitsetorus
XW1 XW1 XW1	Projekteeritud 230/400 V kaabelliin (x – kaablite arv) kaitsetorus
	Projekteeritud sidekaabel kaitsetorus
	Projekteeritud välikilp
	Projekteeritud elektriühendus õues
	Olemasolev kp kaabelliin
	Olemasolev mp kaabelliin
	Olemasolev mp õhuliin
T T	Olemasolev soojatoru
V V	Olemasolev veetoru
K K	Olemasolev kanalisatsioonitoru
SK SK	Olemasolev sadeveekanalisatsioonitoru
S S	Olemasolev side kanalisatsioon
	Olemasolev sidekaabel kaitsetorus
	Olemasolev sidekaev
	Olemasolev välisvalgusti mastil
	Katastriüksuse piir

VALGUSTITE TINGMÄRGID

VV1	NT MASTIVALGUSTI "BRANCH" 3-HARU 3x 16W/1560lm 3000K CRI80 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST
VV2	NT MASTIVALGUSTI "POLI" KIIVRIGA 21W/2480lm 3000K CRI80 IP65 230V MUST-MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 5m D=60MM MUST
VV3	NT MASTIVALGUSTI "MICRO-MARTIN L01" 20W/2240lm 3000K CRI80 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST
VV4	NT MASTIVALGUSTI "MICRO-MARTIN L01" 15W/1530lm 3000K CRI80 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST
VV5	NT MASTIVALGUSTI "MICRO-MARTIN L37" 39W/4290lm 3000K CRI80 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDIGA 6m D=60MM MUST
VV6	NT MASTIVALGUSTI "MICRO-MARTIN L37" 2x 39W/4290lm 3000K CRI80 IP65 230V MUST, KOONUSMAST VUNDAMENDI JA T-KONSOOLIGA 6m D=60MM
VV7	NT LEEDKAABEL 11W/JM 24VDC IP65, TOITEPLOKIGA 75VA IP65 (PAIGALDATUD ISTEPINGI ÄÄRE ALLA)
VV8	NT LIPUMASTIVALGUSTI "ETC140-GB LED" 24W/3230LM 3000K CRI80 IP67 IK10 230V ROOSTEVABA, PAIGALDUSTOOSI JA TOITEPLOKIGA
VV9	NT MASTIVALGUSTI "MICRO-MARTIN L08" 25W/2955lm 3000K CRI80 IP66 230V MUST, L=0.5M KONSOOLIGA D=60MM MUST
VV10	NT MASTIVALGUSTI "MICRO-MARTIN L06" 11W/1315lm 3000K CRI80 IP66 230V MUST, L=0.5M KONSOOLIGA D=60MM MUST
VV11	NT ALLAVALGUSTI "JET 39" 15W/960LM 3000K CRI80 IP65 230V MUST, PINNAPEALNE PAIGALDUS
VV12	NT SEINAVALGUSTI "RADO 4" 27W/850LM 3000K CRI80 IP65 230V MUST, SÜVISTATAV PAIGALDUS
VV13	OLEMASOLEV ÜLEKÄIGURAJA MASTIVALGUSTI 6M MASTIGA

REFERENTSJOONISED:

1. Topo – geodeetiline uuring – 527-20 Ploomi tn 1, GeoTerra OÜ, 24.10.2020
2. Haljastusplaan – 3-21//01, Ploomi tn 1 Haljastusplaan, FIE Peep Moorast, 23.03.2021
3. VKV välisvõrgud – ITK Inseneribüroo
4. EL välistrassid – ITK Inseneribüroo

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
v02	1	Alusplaanide uuendamine (MA, asend ja haljastus, v03).	M.M.	19.01.2021

ITK LIGHTING
ITK LIGHTING OÜ, Tammsaare tee 92 Tallinn 13423
rg-kood 16155727, +372 6509751, info@itk-lighting.eu
www.itk-lighting.eu

TÖÖ NIMETUS: Pae 2, ärikvartal
AADRESS: Pae 2, Tallinn
TELLIJA: Combicon OÜ

JOONIS: Välialade valgutuse paigutus asendiplaanil
MÕÕTKAVA: 1:500

PROJEKTEERIJA: Meelis Maamägi
PROJEKTJUHT: Meelis Maamägi
KINNITAS: Marko Kuusik

KÕIDE/OBJEKT	MÄRKUSED:	LEHT/LEHTI	STAADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
/		1 /1	EP	09.07.2021	

FAIL:	TÖÖ NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
P0021_EP_ARV-4-02_asend_valg.dwg	21038L	ARV	402