

From: "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 12/10/2025 10:46:40 AM
To: "Kotter Sander" <sander.kotter@enersense.com>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastuse soov IP7744 Kose-Alavere LP13764-Veehaarde

Tere!

Vaatasime projektlahenduse üle. Kõrvemaa MKA alale RMK maal ühtegi uut masti ei tule, Laane kinnistule viiv haru läbib küll vääriselupaika, aga raiet seal kavas ei ole ja masti paigaldamist VEPI seadusandlus ei reguleeri, seega vajadust Keskkonnaametiga kooskõlastamise järele ma RMK halduses oleva maa osas ei näe. Kuna raiet ei ole kavas ka muudes lõikudes, siis sellega seonduvaid tingimusi ei ole, sh on meie hinnangul võimalik korraldada ka tehnikaga ligipääs liinile mööda olemasolevaid teid ja sihte. Kasutusõiguse seadmist ka ei ole, kuna on olemasoleva liini rek. Nii et kokkuvõttes klassika – liinjäägid koristada ja töödega tekkinud pinnasekahjud tasandada.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>
Sent: Thursday, December 4, 2025 12:09 PM
To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastuse soov IP7744 Kose-Alavere LP13764-Veehaarde

Tere Jürgen!

Laual järjekordne keskpinge õhuliini rekonstrueerimise projekt (paljasjuhtme asendamine kaetud juhtmega) Kose vallas.

Edastan kooskõlastamiseks projektlahenduse asendiplaani.

Projekti eripäraks on see, et olemasolevad visangud on Paunküla metskond 102 (14002:003:0174) väga pikad. Kui nüüd paigaldame kaetud juhtme, mis on kordades raskem kui olemasolev paljasliin... siis tekib oht, et mastid hakkavad raskuse all vajuma.

Selle lahendamiseks oleks vaja pikkade visangute vahele paigaldada uued lisamastid. Paunküla metskond 102 kinnistule on planeeritud lisamastid M7A, M10A, M12A, M13A, M15H1, M15H3, M15H5, M15A, M16A, M17A, M18A, M19A, M20A, M21A, M22A, M23A, M24A, M25A, M26A, M27A, M28A, M29A, M30A, M31A, M32A, M33A, M34A. **Kokku 27 lisamasti.**

Ühtlasi mainin ära, et rekonstrueerime õhuliini ka Paunküla metskond 203 (14002:003:0367) kinnistul.

Jään tagasisidet ootama ning loodan, et lisamastide paigaldus sobib!

Sander Kotter

Projekteerija
Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



Oleme
julged



Kasvame
jätkusuutlikult



Üheskoos

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.