


- Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 506293.
 2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4675-1 ja LC4675-2.
 3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 sügavusele.
 4. Taastada katted.
 5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Soosaare kinnistu liitumine madalpingel, Umbsaare küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC4675-1	
 AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuiasu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur		02.03.2026			
	Kontrollis	Egert Siigur					
Mõõtkava		1:1000	Leht				
Stadium		TP	1				