Tingmärk	Selgitus
	Katastripiir
	Olemasolev kilp
	Olemasolev MP maakaabelliin
	Olemasolev MP õhukaabelliin
IM1	Projekteeritud MP maakaabel
	Projekteeritud võrguinverter koos salvestiga
	Projekteeritud jaotuskilp
	Demonteeritavad rajatised
	Kaablimärketulp
	Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
G	Projekteeritud 0,4kV generaator

Aime
77301:003:0078

H töökoda

Sokkel: 69.78

hari:75,70

hari:76.50

hari:74.26

H teravilja ladu

kuivati kompleks 1

Kaalukoda

Kaal

Mahuti

Met.est. kaal

Vund:67.00

PJK
In=250A
sokliga pinnases

PEJ inverter 2x 50kW + salvesti.
Paigaldus kaalukoja hoone ruumis.
Kaalukoja ruumid lahendatakse eraldi projektiga.

Olemasolev õhukaabliga tarbijaliin (alumine) demonteeritda trass l=36 m

Olemasolev liitumiskilp, mastil PK 3x160A

Olemasolev õhukaabliga sisestus demonteerida trass l=21 m

Olemasolev amortiseerunud JK mastil demonteerida.
Töökoja, garaaži ja kuivati 2 toitekaablid pikendada ja ühendada uues PJK's

AXPK4G120 (LK - PJK)
trass/tegelik kokku l= 38/44m
AXPK4G50 (PJK - JK-kuivati)
trass/tegelik kokku l= 44/50m
14209 Tabivere–Uhmardu riigiteega ristumine 4,457 km
Ristumisel teega suundpuurimine l= 26m
Kaablid kogu pikkuses kaitsetorus D110+D75 450N, ristumisel teega D110+D75 1250N
Riigitee ulatuses kaabli lubatud paigaldussügavus min 1,5 m maapinnast

JK-Kuivati
In=200A
sokliga pinnanses

Uus 0,4kV KL AXPK4G50 paigaldus hoone seinal kuni olemasoleva kaablini.

14209 Tabivere–Uhmardu tee
77301:003:0013

Kuivati
77301:003:1700

Kiilu
77301:003:0206

Mahuti

Tamme

Ristumine teega R1

Kaabel vorolt geod.alusplaanil

Postkast

Pinnas

Kraav

Kr

Kr.

A

bet

S

SK

VK

IM1

Tellija: Andrus Nõmmisto				Objekti aadress: Kuivati kinnistu, Elistvere küla Tartu vald, Tartu maakond	Töö nr: PR-25-09 Joonise nr: Pr-25-09-1	2025
Projekteerija:	Robert Mägi	/Allkirjastatud digitaalselt/		Töö nimi: Elektrivarustuse varustuskindluse tagamise elektriprojekt	Staadium: Põhiprojekt	Mõõtkava: 1:250	Leht/Lehti 1/1
	Volitatud elektriinsener, tase 8						
				Joonis: Projekteeritud jaotusvõrgu asendiplaan	SolarFlow MTR nr. TEL003321	Solarflow OÜ Registrikood: 14533496 Andsujärve põik 7, Meegomäe küla, Võru vald, 65526, Võrumaa tel. 372 517 6026, info@solarflow.eu	
Versioon:	V02						