



PÄÄSTEAMET

Naima Vilms
KÜ Ehitajate tee 37
ehitajate.tee37@gmail.com

Teie 26.05.2025 nr

Meie 03.06.2025 nr 7.2-3.1/3167-1

Prügimaja rajamine

Jäätmete ladustamise kohta kehtib SM määrus nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (<https://www.riigiteataja.ee/akt/129052024002>)

§ 7. Põlevmaterjalist jäätmete ja olmejäätmete ladustamine

(1) Põlevmaterjalist jäätmeid ja olmejäätmeid (edaspidi koos jäätmed) ei tohi ladustada ehitise välisseina läheduses selliselt, et see tekitab tuleohtu või raskendab päästetööd.

(2) Jäätmete ladustamine käesoleva määruse tähenduses on üle 75 liitri jäätmete hoidmine kontaineris, hoiukotis või muul viisil.

(3) Jäätmete ladustamise koht peab olema elu- või töökohaga hoonest ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse selleks vähemalt neli meetrit süttiva pinnakihiga või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseina ukse-, akna- või muust avast, välja arvatud kuni kahe korteriga elamu puhul.

(4) Jäätmeid ei tohi ladustada koos hõõguva söe, tuha, sigareti või muu tuleohtliku esemega.

Päästeamet ei väljasta kooskõlastusi väljaspool ehitisregistrit, aga ülal toodud nõudeid järgides tuleohutusenõuded tagatuks lugeda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor