

Saatja: Triinu Mänd <Triinu.Mand@transpordiamet.ee>  
Saadetud: 08.11.2022 15:46  
Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>  
Teema: FW: Kumna kergliiklustee valgustus - Märkused 28.09.22  
Manused: Kumna-kergliiklustee-valgustus.zip

Palun registreerida

Eelmine viit 7.1-2/22/19251-2

**From:** Andrei Grigorjev <andrei@adetex.ee>  
**Sent:** Tuesday, November 8, 2022 2:24 PM  
**To:** Triinu Mänd <Triinu.Mand@transpordiamet.ee>  
**Subject:** Re: Kumna kergliiklustee valgustus - Märkused 28.09.22

Tere

korrigeerisime projekti vastavalt esitatud märkustele. Kasutatud värske geoalus. Manuses on korrigeeritud projektlahendus, soovime kooskõlastada.

Lugupidamisega

Andrei Grigorjev  
Adetex OÜ

On 28/09/2022 09:26, Triinu Mänd wrote:

Teie 29.08.2022  
Meie 28.09.2022 nr 7.1-2/22/19251-2  
Andrei Grigorjev  
Adetex OÜ  
[andrei@adetex.ee](mailto:andrei@adetex.ee)

29.08.2022 esitasite taotluse kooskõlastada Kumna tee kergliiklustee valgustuse projekti projekt OÜ ELEKMAN töö nr 22HA18 „Riigitee nr 11188 Kumna tee km 2,235-2,60 lõigu ümberehituse põhiprojekti koostamine. Tänavavalgustus. Põhiprojekt.“ (edaspidi Projekt).

Tehnovõrgud on projekteeritud riigitee nr 11188 Kumna tee km 2,23-2,60 kaitsevööndisse.

Tutvunud esitatud materjalidega (seletuskiri, joonised) ja koondanud Transpordiameti sisemisel kooskõlastusringil tulnud märkused ei pea võimalikuks esitatud Projekti

kooskõlastada ning esitada informatsiooni, oma märkused ja ettepanekud Projekti täiendamiseks riigitee tee piirides (EhS § 99 lg 3):

1. Üldine nõue tehnovõrkude projekteerimisel: Projekti koostamisel tuleb juhinduda Transpordiameti tüüpõuetest: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“ (edaspidi Nõuded).
2. Projekti asendiplaanile kantud märkuse nr 1 alusel on projekteerimiseks kasutatud topogeodeetilist alusplaani, mille on koostanud Sirkel&Mall Geodeesia OÜ töö nr 1645-19 (veebruari-märts 2019.a.). Vastavalt Nõuetele võib Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel geodeetiline mõõdistus olla kuni ühe aasta vanune.
3. Projekti materjalidesse lisada valgustuse projekteerimiseks kasutatud kergliiklustee projekti töö koostaja, töö number ja vastava versiooni kuupäev. Märkime, et Transpordiamet on 20.09.2022 läbi ehitusregistri keskkonna tingimuslikult kooskõlastanud ehitusloa taotluse nr 2211271/18704, mille aluseks oli ViaVelo Inseneribüroo OÜ poolt koostatud töö nr 4022 „Kumna kergliiklustee L13. Põhiprojekt“. Eelnimetatud töö koostamisel võeti aluseks Adetex OÜ poolt koostatud põhiprojekti „Riigitee nr 11188 Kumna tee km 2,235-2,60 lõigu ümberehituse põhiprojekt“, milles viidi sisse vajalikud muudatused.
4. Projekti asendiplaanile lisada kergliiklustee alla projekteeritud truupide kõrguslikud andmed ning arvestada nendega valgustuse kaabelliini rajamise sügavuse kavandamisel. Transpordiameti hinnangul on hetkel valgustuse kaabelliini paigaldamine 0,7m sügavusele vastuolus projekteeritud truupide kõrgustega.
5. Transpordiameti elektriinseneri poolsed märkused ja tähelepanekud:
  1. T-11188 km 2,24-2,60 Kumna tee kergliiklustee valgustuse projektlahendus ei ole aktsepteeritav, kuna pakutud lahendusega ( metallmastid h=10/2,5m ) soovitakse valgustada ka sõiduteed. Saanud Harku Vallavalituse arendus- ja haldusosakonna juhatajalt info, et tellija soov on valgustada ainult rajatav kergliiklustee, mitte valgustada sõiduteed. Valgustuse projekteerijal korrigeerida lahendust selliselt, et valgustatakse ainult kergliiklustee lõigus T-11188 km 2,35-2,6.
  2. Minu ettepanek: valgustada ainult kergliiklustee, kasutada 6m maste, sammuga ca 40m, valgustusi võimsus ca 10W. Hilisemad kulud elektrienergiale on ca 8 korda väiksemad, kui hetkel pakutud lahendus.

Lugupidamisega

**Triinu Mänd**

peaspetsialist

projekteerimise osakond

taristu kooskõlastuste üksus

+372 5830 3908

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

-----Original Message-----

From: Andrei Grigorjev <[andrei@adetex.ee](mailto:andrei@adetex.ee)>

Sent: Monday, August 29, 2022 1:58 PM

To: [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee)

Subject: Kumna kergliiklustee valgustus

Tere

koostame Kumna tee kergliiklustee valgustuse projekti. Kuna valgustus jääb riigitee kaitsevööndi, siis soovime kooskõlastada projekti. Manuses on projektmaterjalid ja valla lähteülesanne.

Lugupidamisega

Andrei Grigorjev  
Adetex OÜ